



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2020CCC0304-3465455
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: 见附页 1


检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 直流接触器 型号: 见附页 1 商 标: / 样品数量: 28 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-04-24 完成日期: 2020-06-23	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2020-06-30	 (检测机构名称、盖章)
审核: 陆维导 签名:  日期: 2020-06-30	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2020-06-30	
备注: 1.变更情况: 见附页 2 及附页 3; 2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-17B1143-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2017010304017081; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

试验仪器设备清单

序号	名 称	型 号	编 号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	数据采集处理系统	Genesis	EI56-010	2020.09.04	√
2	通断能力,AC4 电寿命试验装置	TD-I	744-002	2020.09.18	√
3	分流器	FLT1	EI30-008	2021.07.10	√
4	分流器	FLP1-3/3	EI31-015	2021.07.10	√
5	AC3 电寿命试验无触点控制装置	AC-3	740-132	2021.06.17	√
6	数据采集仪	1-GEN7T-2	EI56-018	2020.10.30	√
7	通断能力,AC4 电寿命试验装置	TD-II	744-001	2020.09.18	√
8	数据采集仪	1-GEN7T-2	EI56-017	2020.07.31	√
9	介电实验设备	705-5-P5-B	745-023	2020.10.30	√
10	干湿温度计	272 型	TK10-027	2020.11.03	√
11	空盒气压表	DYM3	FP80-015	2020.09.10	√
12	分流器	FL-2	EI32-004	2021.03.27	√
13	低压大电流电源设备	DLY-1	749-797-3	2020.10.30	√
14	分流器	FL-27	EI30-040	2022.04.19	√
15	数显万用表	Fluke289C	ER81-015	2020.05.27	√
16	数据采集/开关单元	34970A	TT11-063	2020.11.17	√
17	热电偶	T 型	TT33-117	2020.11.17	√
18	扭力扳手	QL15N-MH	FM22-056	2020.10.22	√
19	温度 SPEEDY 试验箱	CH1000T-3-ESSL	746-143	2021.02.11	√
20	冲击电压试验仪	GC-16	EV70-006	2020.06.03	√
21	程控耐压测试仪	CS9914BXJ	EV71-005	2021.02.27	√
22	万能数显卡尺	/	LS01-006	2021.01.02	√
	以下空白				



声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-mail: eservice@eeti.cn